

## Uczestnicy postępowania

Dotyczy:

**„Modernizacja kotła wodnego typu WR-5, nr 4, na kocioł w technologii ścian szczelnych wraz z modernizacją instalacji odpylania w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim, ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12”.**

Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 1.

Pkt III, ppkt. 9. Czy w zakresie zadania jest dostawa I montaż nowego odzūżlacza zgrzeblowego.

Odpowiedź – Tak w zakresie jest dostawa I montaż odzūżlacza wstęgowego

Pytanie 2.

Pkt III, ppkt.10. Czy Inwestor dopuszcza inną technologie wykonania sklepienia w technologii segmentowej prefabrykowanej.

Odpowiedź – Tak dopuszcza

Pytanie 3.

Pkt III, ppkt. 25.

Informacja – Nie przewiduje się budowy instalacji odsiarczania. W kotle będzie spalany węgiel o zawartości siarki poniżej 0,5 %

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę dotyczącą SWZ Modernizacja kotła typu WR 5 nr 4 na kocioł w technologii ścian szczelnych, pkt. VII.1, trzeci myślnik na wykazanie 5 zadań dotyczących modernizacji bądź budowy kotłów i odpylania dla kotłów wodnych WR zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat?

Odpowiedź – Tak dopuszcza wykonanie 5 robót w ciągu 5 lat