

Radzyń Podlaski, 2018.02.27

dot.: przetargu nieograniczonego - prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.; ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12, 21-300 Radzyń Podlaski; na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Kotłowni Miejskiej w Radzynie Podlaskim w celu podniesienia jej sprawności, zmniejszenia emisji pyłu oraz efektywnego wykorzystania energii ciepłej z wykorzystaniem OZE”.

WYJAŚNIENIE II

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w/w postępowania:

Pytanie 1

Prosimy potwierdzić, że Dostawca spełni wymogi dokumentacji przetargowej oferując palenisko z kotłem wodnym pionowym (wertykalnym). Stosując taki kocioł Dostawca gwarantuje, że system będzie spełniał wszystkie parametry i wymogi ogłoszenia Zamawiającego łącznie z mocą minimalną 2,5 MW oraz wszystkie inne charakterystyki techniczne systemu przedstawione w ogłoszeniu Zamawiającego.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w rozdz. III pkt. 14 SIWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących rozwiązania równoważne - o parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w SIWZ i załącznikach do niej.

W takim przypadku Oferent ma obowiązek spełnić wymagania zapisane w rozdz. III pkt. 12 SIWZ.

Pytanie 2

Prosimy opisać szczegółowo wraz z wymaganiami technicznymi parametry pracy ekonomizera, który powinien być zastosowany przy realizacji projektu.

Odpowiedź 2

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w **wyjaśnieniu I** w odpowiedzi nr 3.

Pytanie 3

Prosimy sprawdzić i potwierdzić, że obciążenie termiczne rusztu ma wynosić maksymalnie 471 m² - punkt 25 (Załącznik nr 2 do SIWZ)

Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza, że obciążenie termiczne rusztu ma wynosić maksymalnie 471 kW/m².

Jednocześnie Zamawiający zmienia brzmienie rozdziału II na następujące:

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. *Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim jako Zamawiający sektorowy, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), wykonujący działalność określoną w art 132 ust. 1 pkt. 3 ustawy, niniejsze*

postępowanie przeprowadza w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o obowiązujący w Spółce regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, do których przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie mają zastosowania. (zamówienie sektorowe o wartości nieprzekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych)

2. Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej, konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.
5. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym postępowaniem, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7. Wartość zamówienia - niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 **ustawy PZP**.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ **Prezes Zarządu**
Spółka z o.o.
21-300 Radzyń Podlaski **mgr inż. Jerzy Woźniak**
ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12
tel./083/ 352-71-01 do 03; fax 352-71-04
NIP 538-00-04-129

