

WOOS.420.23.2018.KK

Lublin, dnia 20 czerwca 2018 r.

PEC Sp. z o.o.  
Radzyń Podl.  
Wbl. 26.06.2018  
L.dz. 402  
Podpis [signature]

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.**  
**ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12**  
**21 – 300 Radzyń Podlaski**

Nawiązując do wniosku z dnia 12 lutego 2018 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzynie Podlaskim**”, wraz z jego uzupełnieniem z dnia 13 czerwca 2018 r. przedstawiam poniższą informację.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (art. 71 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.). Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji określonych w art. 72 ust. 1 ww. ustawy lub przed dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Radzyń Podlaski na działce o nr ew. 1042/8, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Radzyń Podlaski symbolem J24C – tereny infrastruktury technicznej – elektrociepłowni miejskiej.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- budowę budynku elektrociepłowni wraz z instalacjami sanitarnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi,
- dostawę i montaż kompletnego układu do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej 1,2 MW<sub>el</sub> i mocy cieplnej 1,66 MW<sub>th</sub> (dwa agregaty kogeneracyjne przystosowane do pracy na gazie ziemnym, o mocy elektrycznej 2 x 0,6 MW<sub>el</sub> i mocy cieplnej 2 x 0,83 MW<sub>th</sub>) wraz z wykonaniem technologii elektrociepłowni,
- budowę stacji gazowej,
- wykonanie instalacji elektroenergetycznych,
- wykonanie instalacji AKPiA,
- zagospodarowanie terenu elektrociepłowni,
- rozruch technologiczny, odbiór końcowy elektrociepłowni,
- nadzór nad realizacją projektu – Inżynier kontraktu (Inwestor Zastępczy).

Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.71).

We wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia i w jego uzupełnieniu oraz w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, przeprowadzono analizę kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia do przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 4 oraz w § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Zgodnie z przedstawioną analizą planowana inwestycja nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.

W przypadku, gdy zamierzenie inwestycyjne nie jest przedsięwzięciem wymienionym w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Lublinie  
dr inż. Arkadiusz Iwanjuk

Utrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości :

2. Aa.